Compagnia: _____
Spettacolo: _____
Data: _____

TEATRO DI LIMBIATE
SCHEDA INFORMATIVA SUI RISCHI E NORME DI COMPORTAMENTO

PALCOSCENICO:

Attività svolta	allestimento scene e rappresentazione spettacoli teatrali
Strutture verticali	muratura, acciaio, c.a. legno
Strutture orizzontali	legno - ferro - cemento armato
Scale interne	cemento armato e acciaio
Scale esterne	non presenti
Collegamenti verticali	scale interne
Impianti elettrici sul campo	in bassa tensione 220/380 volt
Protezione antincendio	rete idranti ed estintori di varia tipologia
Apparecchiature pericolose	attrezzature e componenti scenotecnici, graticcia, americane, stangoni, impianti elettrici di sala e di scena, Tiri manuali, tiri elettrici;
Aree a rischio specifico	Impianti tecnologici (centrale termica),
Presenza personale	garantita durante le ore di lavoro
Piano d'evacuazione vigente	si
Divieti e limitazioni	accesso consentito solo alle persone autorizzate e identificate; vietato fumare ed usare fiamme libere; vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili all'interno dei locali; vietato utilizzare impianti ed attrezzature scenotecniche oltre i limiti di utilizzo. Vietato l'accesso alle aree a rischio specifico.

PALCOSCENICO:
INFORMAZIONI SUI RISCHI E NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

TIPOLOGIA DI RISCHIO	COMPORTAMENTO	GESTIONE DEL RISCHIO
Rischio elettrico Presenza di attrezzature ed impianti elettrici in bassa tensione con basso rischio di elettrocuzione in condizione di normale utilizzo	vietato usare acqua o altri fluidi conduttori su parti elettriche in tensione e attrezzature elettriche o elettroniche; vietato manomettere parti elettriche e/o rimuovere dispositivi di protezione, vietato usare acqua per spegnere incendi su apparecchi in tensione; vietato accostare impianti elettrici ad elementi combustibili (tendaggi, sipari o simili), vietato modificare o manomettere gli impianti interni. In caso di allestimenti con proprie attrezzature produrre progetto a firma di tecnico abilitato e dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi del Decreto 37/08 Vietato utilizzare impianti o componenti non certificati o privi di marchiatura CE.	Manutenzione degli impianti affidata ad impresa specializzata; presenza elettricista abilitato nell'intero periodo di apertura del teatro; Verifiche periodiche da parte di tecnico abilitato ed ASL; fari e proiettori costantemente mantenuti; presenza di impianto di terra ed interruttori differenziali atti a garantire la sicurezza contro il contatto indiretto;
Pericolo di caduta di oggetti dall'alto durante fasi di montaggio	Obbligo di utilizzo dispositivi di protezione individuale (elmetto), divieto di transito a personale non addetto in palcoscenico durante le operazioni di montaggio e smontaggio scene in quota; Obbligo di utilizzo sistemi di vincolo degli attrezzi individuali (cordino di sicurezza e moschettone) durante lavorazioni in quota; vietato accedere in graticcia con oggetti di piccole dimensioni che potrebbero passare attraverso il piano forato;	predisposizione di cartellonistica di segnalazione, istituzione di procedura di segnalazione "palcoscenico in fase di allestimento"

SOVRACCARICO pericolo di sovraccarico strutturale graticcia, rocchetti, tiri elettrici e funi	limitare in carico di rocchetti per tiro manuale al di sotto di 25 kg. Verificare e rispettare il limite massimo di portata dei tiri elettrici, e tiri puntuali al di sotto dei dati di targa. Obbligo di indicazione dei pesi con targa per carichi pesanti	Manutenzione periodica e programmata degli apparecchi e delle funi; Sistema elettronico di gestione tiri elettrici a sicurezza intrinseca;
Movimentazione manuale dei carichi Pericolo di danno dorso lombare per movimentazione carichi in fase di tiri manuali o sollevamento dei pesi	Rispettare le indicazioni delle proprie procedure ed eventuali limitazioni di carico.	Informazione specifica sulle modalità di movimentazione e carico
Pericolo d'incendio. Rischio medio per presenza impianti e dispositivi di sicurezza e materiali ignifughi	Vietato manomettere i dispositivi di sicurezza o utilizzare impropriamente gli impianti d'allarme. In caso di pericolo rivolgersi al personale presente e/o ai referenti indicati nella scheda allegata.	Presenza di rete idranti ed estintori correttamente manutenuti
Montaggio scene	garantire m. 2 di distanza fra scene e posti a sedere. Non ostruire o nascondere la dotazione di sicurezza con elementi scenografici. Mantenere una distanza superiore a m. 1 fra riflettori, proiettori, corpi illuminanti in genere e materiale combustibile. Vietato introdurre e montare elementi scenografici privi di certificato di reazione al fuoco di classe 1 - 2 corredati di relativa dichiarazione di conformità	Procedura di controllo e gestione compagnie ospiti.

Per accettazione e presa visione:

Il rappresentante legale: Sig./Sig.ra _____

Firma: _____